

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

Αρμόδιος: Ελένη Αλεξάνδρου, Προϊσταμένη

Τηλ: 210 749 5265 – Fax: 210 749 5351

e-mail: [ealex@eydap.gr](mailto:ealex@eydap.gr)

Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 14612

Προς: **ΔΙΚΕΦΑΛΟ 1924 ΑΕ**  
Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού  
Αργοστολίου 15, Αθήνα - τκ 113-62  
(υπόψη κ. Κωσταντούλη)

**Θέμα: Σύνδεση Γηπέδου ΑΕΚ στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, στο Δήμο  
Νέας Φιλαδέλφειας.**

Σχετ. : το με αρ. πρωτ. 88/27.08.14 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΑΠ 16454/02.09.14) έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και μετά από προφορική συνεννόηση μαζί σας, σας γνωρίζουμε ότι πέριξ του γηπέδου έχει σχεδιαστεί δίκτυο ακαθάρτων.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που μας δώσατε (e-mail) η συνολική παροχή αιχμής ακαθάρτων που θα προέλθει από το γήπεδο, εκτιμήθηκε σε 6,80 m<sup>3</sup>/h (~ 1,89 lt/sec). Ειδικότερα στον αγωγό ακαθάρτων της οδού Καππαδοκίας εκτιμήθηκε ότι θα αποχετευτεί παροχή ~1,26 lt/sec και στον αγωγό της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου, παροχή ~0,63 lt/sec. Οι παραπάνω παροχές είναι μικρές και δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων.

Σε ότι αφορά στον τρόπο κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων, πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Κ.Λ.Δ.Α.) της ΕΥΔΑΠ (ΦΕΚ /Β' / αρ. φύλλου 846/6.5.2009).

Σε περίπτωση που σχεδιάζετε τη κατασκευή πισίνας ή σιντριβανιού εντός του χώρου του Αθλητικού Κέντρου, σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό (άρθρο 4, παράγραφος 9), η αποχέτευσή των υδάτων, θα οδηγείται μέσω σωλήνα ρυθμιζόμενης ροής σε θέση του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων, πριν από τη δικλείδα ασφαλείας και τον μηχανικό σίφωνα του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων, από όπου μαζί με τα ακάθαρτα ύδατα του ακινήτου θα αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων της περιοχής. Επισημαίνεται ότι η αποχέτευση τέτοιων υγρών στο δίκτυο ακαθάρτων είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλεί δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του δικτύου (άρθρο 5, παράγραφος 2.ι. του νέου Κ.Λ.Δ.Α.). Έτσι, η εκκένωση τους, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του υφιστάμενου

δικτύου ακαθάρτων, θα πρέπει να γίνεται ελεγχόμενα, αποφεύγοντας τις ώρες αιχμής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού των έργων του γηπέδου και πριν την έναρξη της κατασκευής, να επανέλθετε με τις ακριβείς θέσεις απορροής του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και όλων των έργων (τυχόν σιντριβάνια ή πισίνες) που προβλέπονται να αποχετευτούν, στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ.

Ο Διευθυντής



Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος